



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 25367, חיפה 31253, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

מכרז פומבי מס' 02/2021

לאספקה והתקנה של מערכת לאוורור מבנה הסמכה שבמכון לטיפול בשפכים בחיפה

הודעה לקבלנים מס' 3

לכבוד

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת איגוד ערים אזור חיפה - ביוב (להלן: "האיגוד") למסור לרוכשי מסמכי המכרז הבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז המקוריים.

על המציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה.

תשובות הבהרה

מס' ד	סעיף במסמכי המכרז/הסכם	פירוט השאלה	פירוט התשובה
1	סי' 4 (ב) למפרט הטכני	הבהרה יזומה מטעם המזמין	מובהר כי במקום המילים: "רדיאליים (ציריים)" יירשם: "ציריים".
2	סי' 4 (ו) למפרט הטכני	הבהרה יזומה מטעם המזמין	מובהר כי במקום המילה: "למשאבה", יירשם: "למפוח".
3	סי' 5 למפרט הטכני	הבהרה יזומה מטעם המזמין	מובהר כי במקום המילים: "רדיאליים (ציריים)" יירשם: "ציריים".
4	סי' 5 (א) למפרט הטכני (עמ' 9 שורה שלישית מהסוף)	הבהרה יזומה מטעם המזמין	מובהר כי במקום המספר: "60" יירשם: "55".
5	סי' 6 למפרט הטכני (עמ' 12 שורה רביעית)	הבהרה יזומה מטעם המזמין	המילים: "להתראה על חדירת מים לאגן השמן" - <u>ימחקו</u> .
6	סי' 6 למפרט הטכני (עמ' 12 שורה שניים עשר)	הבהרה יזומה מטעם המזמין	מובהר כי במקום המספר: "40" יירשם: "55".



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 25367, חיפה 31253, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294



בכבוד רב

טל רייסמן - ממונה פרויקטי פיתוח והתקשרויות

הננו לאשר כי קיבלנו את הודעה לקבלנים מס' 3

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום למשרדי האיגוד, בפקס: 04-8421294, בתוך 48 שעות ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה).