



# איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 25367, חיפה 31253, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

מכרז פומבי מס' 02/2021

## לאספקה והתקנה של מערכת לאוורור מבנה הסמכה שבמכון לטיפול בשפכים בחיפה

הודעה לקבלנים מס' 1

לכבוד

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת איגוד ערים אזור חיפה - ביוב (להלן: "האיגוד") למסור לרוכשי מסמכי המכרז הבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז.

מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז המקוריים.

על המציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה.

### תשובות הבהרה

מס"ד	סעיף במסמכי המכרז/הסכם	פירוט השאלה	פירוט התשובה
1	סעיף 3.1 + 6 לתנאי המכרז	האם הסיור יתקיים ב 25.01.2021 למרות הסגר.	מובהר בזאת כי עקב ההגבלות במשק לאור מגפת הקורונה, מובהר בזרת כי סיור הקבלנים שנקבע לתאריך 25.1.21 - <u>מבוטל בזאת</u> . על כן, כל מציע שיהיה מעוניין לערוך סיור באתר, יוכל לקבוע פגישה פרטנית עם נציגי המזמין באתר, בתיאום עם הח"מ (טל רייסמן - ממונה פרויקטי פיתוח והתקשרויות).
2	סעיף 4.1 (ב) לתנאי המכרז	האם אפשר להוריד את הדרישה לקבלן רשום לגבי האספקה וההתקנה של המפוחים.	הבקשה נדחית. על המציע שישפק ויתקין את המפוחים במבנה ההסמכה והסחיטה שהינו מתקן הנדסי לביוב (כולל ביצוע עבודות מסגרות, קונסטרוקציה, חשמל פיקוד ובקרה) להיות רשום בסיווג 500 כנדרש בסעיף 4.1 (ב) לתנאי המכרז. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מהעובדה שעבודות חשמל הקשורות להתקנת המפוחים יבוצעו על ידי קבלן (המציע או קבלן משנה) הרשום בסיווג 160 כנדרש בסעיף 4.1 (ד) לתנאי המכרז.



# איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 25367, חיפה 31253, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

מובהר בזאת כי לא ניתן להציע תכנון אלטרנטיבי לזה שנכלל במפרט הטכני ובתוכניות.	האם אפשר להציע תכנון אלטרנטיבי המבוסס על כמות האוויר הנדרשת להחלפה במבנה. נראה כי ניתן יהיה לתכנן את האוורור בצורה שלא תפגוס במראה החיצוני של המבנה (בלי כל השרוולים הבולטים) כאשר הקונסטרוקציה של המפוחים לא נסמכת למבנה.	מפרט טכני	3
מובהר כי מדובר בדרישה ריאלית ומקצועית שעולה בקנה אחד עם תנאי העבודה באתר ועם רמת הרעש של הציוד האיכותי שהמזמין מעוניין שיותקן באתר.	הדרישה לרמת רעש של 55-60 דציבל היא ראלית?	מפרט טכני	4

בכבוד רב

טל רייסמן - ממונה פרויקטי פיתוח והתקשרויות

הננו לאשר כי קיבלנו את הודעה לקבלנים מס' 1

שם המציע: \_\_\_\_\_

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

(יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום למשרדי האיגוד, בפקס: 04-8421294, בתוך 48 שעות ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה).