



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 2065, נשר 3660801, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

13.6.2024

לכבוד

(באמצעות דוא"ל)

א.ג.נ.,

מכרז פומבי מס' 04/2024 ביצוע עבודות לריקון וניקוי אגני התעכלות במכון לטיפול בשפכים חיפה הודעה למציעים מס' 1

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבד בזאת איגוד ערים אזור חיפה - ביוב (להלן: "האיגוד") למסור למשתתפי המכרז הבהרות נוספות בקשר לתנאי המכרז. מובהר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכי המכרז המקוריים. על המציע לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעה.

להלן תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מציעים בקשר למכרז שבנדון:

מס"ד	מספר עמוד	סעיף במכרז/הסכם	פירוט השאלה	תשובת האיגוד
1	3	4.1.1	נבקש לאשר ביצוע של עבודה אחת (ולא שתיים) בהקף שלא יפחת מ 250,000 ₪	תנאי סף 4.1.1 יתוקן כדלקמן: "על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע לפחות שתי עבודות של ריקון אגן התעכלות אנארובי ו/או מתקן טיפול בשפכים אחר אל שרוולי גאוטיוב שהיקפה הכספי של כל עבודה 125,000 ₪ (לפני מע"מ) לפחות או לחלופין עבודה אחת כאמור מעלה שהיקפה הכספי 250,000 ₪ (לפני מע"מ) לפחות. נדרש כי העבודה/עבודות שיוצגו בוצעו והסתיימו במועד כלשהו במהלך עשר (10) השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז.
2	40	6	מתקן הכנת פולימרים – נבקש לאשר מתקן הכנה לפולימרים מפולימר נוזלי ולא אבקתי.	מאושר. אין מניעה לשימוש בפולימר נוזלי, כולל כל הנדרש לפי המוגדר במכרז. על הקבלן לוודא שהפולימר המוצע מתאים להפתתת הבוצה המפונה מהמעכל לגאוטיוב, באם ימצא שפולימר נוזלי לא מתאים - יסופק מתקן להכנת פולימר אבקתי.



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 2065, נשר 3660801, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

מאושר. ניתן לספק שקי גאוטיוב במידות אחרות, כל התנאים המוגדרים במכרז מחייבים, כולל גם מספר ותכונות שקי גאוטיוב. במידת הצורך - יוצבו שקי גאוטיוב גם על שקים שיונחו על המשטח.	האם ניתן לספק שקי גאוטיוב במידות שונות מהרשום, אשר יענו על היטל השטח כפי שמופיע?	4	40	3
המרחק בין אגן התעכלות מספר 8 לבין המשטח עליו יונחו שקי הגאוטיוב הינו כ 300 מטר.	מבקשים לקבל את מיקום המאצרה ו/או מרחק מקסימלי מאגן העיכול	4	40	4
המציע פטור מהקמת משטח לשקי גאוטיוב.	הקמת משטח לשקי גאוטיוב	5	39	5

מסמך זה כולל **2 עמודים**. ההבהרות המפורטות במסמך זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם. **במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור במסמך זה גובר על האמור במסמכי המכרז ובכל מסמך הבהרה קודם.** על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בתחתית העמוד על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחיבו את האיגוד, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את האיגוד. מאחלים לכולם בהצלחה.

בברכה,

טל רייסמן
ממונה פרויקטי
פיתוח והתקשרויות

הננו לאשר כי קיבלנו את מסמך התשובות לשאלות הבהרה (הודעה למציעים מס' 1) וכי קראנו את האמור בו:

שם המציע: _____

שם החותם ותפקידו: _____

חתימה + חותמת המציע: _____

יש לשלוח מסמך זה כשהוא חתום למשרדי האיגוד בדוא"ל: Micharzim@haifa-wwtp.co.il,

בתוך 48 שעות ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה.